

Blåhatten



Området er separatkloakeret.

Den tilladelige befæstelsesgrad er 0,55, og skal overholdes på matrikelniveau, også hvis stormatriklen udstykkes i mindre matrikler.

Overstiger befæstelsesgraden 55 % af matriklens samlede areal, skal regnvandet forsinkes internt og matriklens tilladelige afløbstal på 77,5 l/s skal sikres ved etablering af internt forsinkelsesbassin og vandbremse.

Kloaksystemet i området er etableret, men der er ikke etableret stikledninger ind til matriklen. Når der foreligger et udkast til et projekt kan Samn Forsyning kontaktes med henblik på at aftale, hvor stikledninger kan etableres.

