

Dato: 27. februar 2026

Samn Forsyning Aps
Alrøvej 11
8700 Horsens

Afgørelse om, at udledning af regnvand til Tilløb til Tolstrup Å via udløb nr. A765UR ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Horsens Kommune har den 25. november 2025 modtaget ansøgning fra SAMN om afgørelse efter miljøvurderingsloven, for etablering af det nye regnvandsbassin A767BR. Ansøgningen er indsendt i forbindelse med at, SAMN har ansøgt om en tilladelse til udledning af separat regnvand, som skal renses og forsinkes i regnvandsbassinet. Regnvandsbassinet er placeret på matr. nr. 16a, Egebjerg By, Hansted 16a.

Afgørelse

Horsens Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven*.

Regnvandsbassiner er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10g- *Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den endnu ikke er udnyttet 3 år efter, at den er meddelt, jf. Miljøvurderingslovens § 39.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med byggemodning af Egebjerggårdsvej, Etape 4, skal der etableres et regnvandsbassin, som skal forsinke og rense regnvandet fra området, inden det udledes til Tolstrup Å.



Figur 1: Oversigtskort. Projektområdet er indrammet med rødt. Regnvandsbassin A767BR er markeret med blåt. Eksisterende afløbsledning og ny afløbsledning fra bassin A767BR er markeret med en blå streg. Eksisterende udløb A765UR er markeret med en blå

Regnvandsbassinet etableres som et vådt regnvandsbassin med membran, så det permanente vandspejl sikres. Der ledes regnvand fra et samlet areal på 6,22 ha. til bassinet, hvoraf 2,48 ha. er befæstet. Bassinet er dimensioneret med et vådt volumen på 558 m³ og forsinkelsesvolumen på 1.613 m³. Dimensioneringen af bassinet er lavet på baggrund af det tilladelige afløbstal på 1,74 l/s.

Vådvolumen er beregnet ud fra 250 m³ pr. reduceret ha. Forsinkelsesvolumen er beregnet i spildevandskomiteens regneark ud fra værdier fastsat i Tillæg 22 til Horsens Kommunes spildevandsplan 2010 – 2015. Tillæg 22 er Horsens Kommunes administrationspraksis. Regnvandsbassinet er dimensioneret efter en 5 års hændelse, sikkerhedsfaktor 1,33 og hydrologisk reduktionsfaktor 0,9.

Regnvandet fra bassinet skal udledes via eksisterende udløb, A765UR. Ledningen afsluttes, så den tilpasses terrænet. Herfra udledes regnvandet på terræn, hvorfra det løber diffust videre til tilløbet til Tolstrup Å.

Opland	Status	Plan	Areal [ha]	Befæstelsesgrad	Bef. Areal [ha]	Red. bef. Areal [ha]
A767	Ukloakeret	Separat	4,75	0,35	1,67	1,5
A768	Spildevands-kloakeret	Separat	1,47	0,55	0,81	0,73
Samlet areal			6,22		2,48	2,23

Tabel 1: Oversigt over oplande til regnvandsbassin A767BR

Begrundelse for afgørelsen

Projektets placering og potentielle miljøpåvirkning

I vurderingen af at regnvandsbassinet ikke skal miljøvurderes, er der især lagt vægt på følgende:

- At regnvandsbassinet ikke vil medføre støj, affald, lugt, arbejdskørsel eller andre gener af permanent karakter, men kun så længe arbejdet med etablering af regnvandsbassinet står på. Dog må der i forbindelse med drift og vedligehold forventes arbejdskørsel til og fra regnvandsbassinet. Dette vurderes dog ikke at være af væsentlig betydning.
- Området ligger ikke indenfor eller nær Natura2000 områder. Afstand til nærmeste Natura200 område er ca. 7,2 km.
- At regnvandsbassinet ikke vil blive etableret på arealer, som er omfattet af fredninger eller verserende fredningsforslag for så vidt angår natur, landskab eller kulturarv.
- At regnvandsbassinet ikke vil blive etableret på arealer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 samt indenfor eller i umiddelbar nærhed af internationale beskyttelsesområder såsom Natura 2000 områder.
- At etablering af regnvandsbassinet jf. nedenstående vurdering ikke vil medføre negative påvirkninger af bilag IV arter omkring projektområdet, herunder levesteder samt mulige levesteder for arter i medfør af Habitatbekendtgørelsen
- At regnvandsbassinet etableres uden for gældende bygge- og beskyttelseslinjer i medfør af naturbeskyttelseslovens §§ 15-19.
- At regnvandsbassinet etableres som et vådt regnvandsbassin (250 m³/red. ha.) der er vedtaget som BAT.
- Der etableres supplerende rensning for zink og bly efter regnvandsbassin

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Projektområdet ligger ca. 7,2 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

På baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde, samt projektets karakter og omfang, er det Horsens Kommunes vurdering, at udledning af separat regnvand fra kloakoplandene A767 og A768 ikke vil skade de arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arterne odder, stor vandsalamander, grøn mosaikguldsmed og en række flagermusarter findes i området.

Odder kan leve i Tolstrup Å systemet og både i Nørrestrand og Horsens Fjord. Regnvandet der udledes fra den nye byggemodning, renses og forsinkes i et nyt vådt regnvandsbassin. Udledningen vil derfor ikke påvirke udformningen, morfologien eller strømforholdene i Tolstrup

Å systemet, og påvirker dermed heller ikke forekomsten af fisk eller andre smådyr, som odderen kan leve af.

Stor vandsalamander og grøn mosaikguldsmed lever tilknyttet vandhuller og etablering af et nyt vådt regnvandsbassin kan derfor have en positiv effekt for begge arter, da det potentielt kan skabe nye yngle og rasteområder.

Derudover udgør søer og vandhuller fourageringsområder for visse arter af flagermus, som dermed også kan drage fordel af et nyt regnvandsbassin.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter

Samlet vurdering

Det vurderes ud fra oplysningerne i ansøgningen, samt ovenstående vurderinger, at det anmeldte projekt ikke vil kunne få væsentlig påvirkning på miljøet. Der er derfor ikke krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside d. 27.02.26. Klagefristen er 4 uger og udløber d. 27.03.26.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk/>. Du indsender en klage ved at følge linket på forsiden, hvorefter du vil blive guidet igennem klageforløbet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke kommer igennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøvurderingsloven § 54.

Udnyttelse af tilladelsen før klagefristen udløber, herunder opstart af bygge- og anlægsarbejder, sker på ansøgers eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Med venlig hilsen

Jonas Bjærg Skjoldbjerg Søvang

Diplomingeniør

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.
Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

***Referenceliste**

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.