

Krydsningstilladelse til styret underboring af en spildevandsledning under et vandløb

Horsens Kommune, Team Vandløb har søgt om at lægge en spildevandsledning ned under Gudenåen. Spildevandsledningen nedlægges for Samn Forsyning via styret underboring fra matr.nr. 1ay, Træden By, Træden, gennem matr.nr. 10a, Naldal, Underup til matr.nr. 7a, Naldal, Underup. Krydsning af søer og vandløb med spildevandsledning forudsætter tilladelse efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb m.v. § 9 (se lovtekst i bilag 1). På nedenstående kort kan placeringen ses:



Figur 1. Luftfoto 2025. CC BY GeoDanmark. Oversigt over ledningens placering på tværs af Gudenaåen. Trykvandsledningens fremtidige placering fremgår med lilla streg.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. § 9. Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet (se ansøgningsmaterialet i bilag 2).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet. Se bilag 2.
2. Krydsningen under vandløbet udføres som styret underboring.
3. Borehullerne placeres uden for naturbeskyttede arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttede naturarealer må ikke berøres af projektet.
4. Den styrede underboring må ikke skifte retning under vandløbet.
5. Nedgravningen skal ske i en dybde således at overkanten af spildevandsledningen ligger min. 1,5 m under vandløbets faktiske bund.

Horsens Kommune

6. Placeringen af spildevandsledningens skal afmærkes på begge sider af vandløbet med varige, let synlige afmærkninger.
7. Boremudder/væske må ikke udledes til området søer, grøfter eller vandløb.
8. For at kunne afværge udledning af boremudder til vandløbet og de vandløbsnære arealer, i tilfælde af blow-out, skal der være en beredskabsplan.
9. Trykket overvåges undervejs, således et evt. blow-out kan opdages og boringen standses
10. Borehovedet følges manuelt, så evt. blow-out kan opdages
11. Hvis spildevandsledningen tages ud af brug, skal den fjernes af ejer, medmindre Kommunen på dette tidspunkt vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at bibeholde spildevandsledningen på den givne placering.
12. Fremtidig vedligeholdelse påhviler spildevandsledningens ejer.
13. Bygherre skal i forbindelse med etablering af ledningen udarbejde tillæg til gældende deklaration for trykledningen med beskrivelse af ledningens placering. Udgifter i forbindelse hermed, afholdes af bygherre.
14. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven § 47 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 9.

Det er ejerens pligt, at sørge for at brugere af arealet også overholder vilkårene samt gældende lovgivning i øvrigt.

Begrundelse for afgørelsen

Begrundelse for afgørelsens vilkår

Der er stillet vilkår om, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningen. Der er dog stillet vilkår om, at der borehovedet skal følges manuelt, således eventuelle blow-outs, hvor der er fare for tilførsel af boremudder til vandløbet, opdages. Der er der stillet vilkår om, at der skal være en beredskabsplan, således boremudder ved tilfælde af blow-outs, kan opsamles hurtigt, inden boremudderen når vandløbet.

Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at nedlægning af mellemspændningskablet, med dens placering, min. 1,5 meter under vandløbets bund, ikke vil påvirke natur og miljø i vandløbet. Horsens Kommune vurderer desuden, at der med de stillede vilkår er taget højde for eventuelle blow-outs, således boremudder fra blowouts hurtigt kan blive fjernet igen inden at spredes ned gennem vandløbet. Horsens Kommune vurderer derfor, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte, da etableringen af elledningen ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Se habitatvurdering i bilag 2.

Horsens Kommune

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker tilstanden af Gudenåen, og dermed kan projektet ikke forhindre målopfyldelsen af vandområdet jf. lov om vandplanlægning*. Se kommunens vurdering i bilag 3.

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, gældende Natura 2000-planer og målsatte vandforkomster.

Sagens faktiske oplysninger

Horsens Kommune, Team Vandløb har søgt Horsens Kommune, Team Natur om tilladelse til at krydse Gudenåen i forbindelse med at kommunen restaurerer Gudenåen omkring Bredvad Sø. Spildevandsledningen løber i dag i den dæmning, der danner Bredvad Sø; Spærredæmningen. Da dæmningen skal nedlægges, er der behov for at flytte spildevandsledningen ned under Gudenåen. Ledningens trace fremgår af figur 1. Borehullerne etableres ved ledningens slutpunkter på etableret grusvej.

Ledningen lægges ned med en minimumsafstand på 1,5 m til Gudenåen og ledningen lægges ned ved en styret underboring. Samn Forsyning ejer både ny- og kommende spildevandsledning og varetager derfor følgende vedligehold af ledningen.

Spildevandsledningen lægges ned på matr.nr. matr.nr. 1ay, Træden By, Træden, gennem matr.nr. 10a, Naldal, Underup til matr.nr. 7a, Naldal, Underup. Horsens Kommune, Team Vandløb har råderet over matriklerne.

Ved nedlægningen udarbejdes en beredsskabsplan, således der ved utilsigtet blow-out sker en strakshåndtering af boremudderet.

Det fulde ansøgningsmateriale fremgår af bilag 2.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelseslovens § 3

Styret underboring af spildevandsledningen forventes ikke at have væsentlig negativ effekt på naturtilstanden af det beskyttede vandløb eller dennes brinker. Selve borehullerne placeres udenfor beskyttede naturarealer. Projektet kræver derfor ikke en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljøbeskyttelsesloven

Det er jf. spildevandsbekendtgørelsen ikke tilladt at udlede boremudder/-væske til vandløbet uden en udledningstilladelse. Ansøger har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der alene vil blive anvendt de additiver, der indgår i 'baltic pipe' notatet. Se her: [bilag-3-dhi-drilling-fluid-reference-part-1-of-2-risikovurdering-af-borevaeskeprodukter.pdf](#). Additiverne i nærværende notat er bedste bud på godkendte additiver i Danmark.

Team Jord- og Grundvand har tilkendegivet, at hvis der alene anvendes de i baltic-pipe notatet anvendte additiver, så kræver det ansøgte ikke tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19.

Museumsloven

Hvis der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Horsens Kommune

Afgørelsen fritager ikke for at søge evt. påkrævede tilladelser efter anden lovgivning.

Høring

Horsens Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring hos interesserede myndigheder, "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Partshøring

Lodsejer, Samn Forsyning og ansøger har haft afgørelsens vilkår og faktuelle oplysninger i partshøring i en periode på 14 dage. I høringsperioden er indkommet følgende bemærkning fra Samn Forsyning:

Den eksisterende trykledning er tinglyst. Der skal udarbejdes et tillæg til den gældende deklaration med den nye placering af ledningen. Udgifterne til udarbejdelse af dokument og tinglysning skal afholdes af Team Vandløb, Horsens Kommune, som en del af omlægningsarbejdet.

Horsens Kommune har indarbejdet bemærkningen som et vilkår, hvorved det sikres, at bygherre får udarbejdet tillæg til gældende deklaration for spildevandsledningen.

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se hvordan i bilag 5.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, før nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Hvis du ikke 1 uge efter klagefristens udløb har modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan afgørelsen udnyttes.

I øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Horsens Kommune

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Med venlig hilsen

Stine Wraae Bach

Biolog

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Afgørelsen er sendt til følgende modtagere:

Ansøger: Horsens Kommune, Team Vandløb, att. Peter de Santana Eskildsen (mail pdse@horsens.dk)

Samn Forsyning, att. Søren Madsen (mail sma@samn.dk)

Lodsejer:

Matr.nr. 1ay, Træden By, Træden

Matr.nr. 10a, Naldal, Underup

Matr.nr. 7a, Naldal, Underup

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Habitatvurdering
4. Lov om vandplanlægning
5. Klagevejledning

Bilag 1 - Lovtekst

Vandløbsloven

Kapitel 10

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m.

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 4

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag 2 – Ansøgningmateriale

Ansøgning om styret underboring – spildevandsledning

Horsens Kommune, Team Vandløb søger hermed om tilladelse til at flytte eksisterende spildevandsledning under Gudenåen til en ny placering.

Spildevandsledningen krydser i dag over Gudenåen, idet spildevandsledningen ligger i spærredæmningen. Pga. nedlæggelse af spærredæmningen, skal spildevandsledningen lægges om til en placering under Gudenåen. Dette gøres ved en styret underboring. Den styrede underboring etableres fra matr.nr. 1ay, Træden By, Træden, gennem matr.nr. 10a, Naldal, Underup til matr.nr. 7a, Naldal, Underup. Pga. omlægning af Gudenåen bliver det nødvendigt at flytte spildevandsledningen til en lavere kote.

Flytning af ledningen forventes at foregå vinter/forår 2026.

Spildevandsledningen flyttes på en 290 m lang strækning. Ny spildevandsledning er karakteriseret ved følgende: Ø315 mm PE100, PN10, SDR17 trykledning. Der etableres ventil/spulebrønde for slamsugertilslutning ved de to samkoblinger med eksisterende PE-ledning.

Samn Forsyning ejer eksisterende spildevandsledning og Samn Forsyning vil derfor også fremadrettet eje spildevandsledningen. Dermed har Samn Forsyning ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse af spildevandsledningen. Samn Forsyning er indforstået med flytningen af ledningen og det fremadrettede ejerskab.

Fra borehullerne er der hhv. 110 m og 17+ m til Gudenåen. Det betyder, at ledningen lægges ned i en dybde på x m under Gudenåens vandløbsbund. Horsens Kommune har orienteret lodsejerne omkring flytningen. Horsens Kommune har råderet over arealerne.

Lodsejer matr.nr. 1ay, Træden By, Underup og matr.nr. 7a, Naldal, Underup:
Mogens Hammelsvang, Søvejen 37, 8752 Østbirk
Lodsejer matr.nr. 10a, Naldal, Træden: Naturstyrelsen, Søhøjlandet, att. Per Kristensen, pekr@nst.dk



Figur 1. Luftfoto 2025. CC BY GeoDanmark. Oversigt over ledningens placering på tværs af Gudenaåen.

Anlægsarbejdet

Der er endnu ikke indgået aftale med en entreprenør om opgaven, så derfor er det ikke kendt, om der opstår behov for at tilsætte additiver. Hvis behovet opstår, vil Horsens Kommune, Team Vandløb stille det som krav til entreprenøren, at der alene anvendes de additiver, der indgår i 'baltic pipe' notatet.

Se her: [bilag-3-dhi-drilling-fluid-reference-part-1-of-2-risikovurdering-af-borevaeskeprodukter.pdf](#). Additiverne i nærværende notat er bedste bud på godkendte additiver i Danmark.

Den styrede underboring udføres efter følgende principper

- Spildevandsledningen lægges med minimum 1,5 m afstand til vandløbsbund af ny Gudenaå.
- Spildevandsledningen markeres synligt på begge sider af Gudenaåen
- Ved underboringen bores i et ret trace, således der ikke skabes vinkler på underboringen.
- Overskydende boremudder samles op og køres til godkendt modtager.
- Borehullerne anlægges uden for beskyttet natur og væk fra Gudenaåen, således der ikke er risiko for, at der løber boremudder til Gudenaåen
- Trykket overvåges undervejs, således et evt. blow-out kan opdages og boringen standses

- Borehovedet følges manuelt, så evt. blow-out kan opdages
- Når boringen foretages, vil der stå en slamsuger klar, til at opsuge evt. boremudder.

Venlig hilsen

Team Vandløb

Bilag 3 - Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 52 (Habitatområde H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, Mossø). Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [her](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskudne karakter at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser eller fundet registreringer på Naturdatabasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder.

Det er ikke tilladt at ødelægge egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter (jf. Habitatbekendtgørelsens § 10). Det er heller ikke tilladt at dræbe eller indfange flagermus (jf. Artsfredningsbekendtgørelsens § 10).

Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte. Det kan derfor udelukkes at udførslen af den styrede underboring kan påvirke arter af flagermus eller påvirke potentielle yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Det ansøgte etableres som en styret underboring, hvor boregruberne placeres

på en gennemgående grusvej. Grusvejen udgør ikke et egnet yngle- og rasteområde for odderen, da grusvejen er et forstyrret område, hvor der både er færdsel med køretøjer og gående trafik. Det kan derfor udelukkes, at nedlægning af spildevandsledningen ved styret underboring vil medføre en påvirkning på potentielle yngle- og rasteområder for arter odderen eller påvirke den på individniveau.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Stor vandsalamander er registreret fra flere vandhuller i området. Nærmeste vandhul med stor vandsalamander ligger 280 m væk fra projektområdet. Idet der mellem projektområdet og vandhullet er krat og skov, hvor stor vandsalamander kan søge skjul i nærheden af vandhullet, er det Horsens Kommunes vurdering, at nedlægning af spildevandsledningen ved styret underboring, ikke kan påvirke potentielle yngle- og rasteområder for stor vandsalamander. Dette begrundes med, at stor vandsalamander typisk ikke bevæger sig langt væk fra ynglevandhullet, hvis der er gode skjul i umiddelbar nærhed af vandhullet. Hvis individer af stor vandsalamander skulle have en atypisk adfærd og bevæge sig længere væk fra ynglevandhullerne, vil borehullerne blive anlagt ved grusvej, som ikke udgør nogen værdi som rasteområde for stor vandsalamander. Og dermed vil den midlertidige aktivitet med anlæg af borehuller ikke få en betydning for områdets kvalitet som rasteområde for stor vandsalamander.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte. Det kan dermed udelukkes, at der sker en påvirkning af grøn mosaikguldsmed og dens yngle- og rasteområder.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor spidssnudet frø kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er der spredt forekomst af spidssnudet frø vest for E45. Horsens Kommune har eftersøgt Spidssnudet frø omkring projektområdet i sommeren 2023 og 2024. Arten blev ikke fundet. Idet der ikke sker ændringer af hverken vandhuller eller fugtige områder med gode skjulemuligheder for spidssnudet frø ved det ansøgte, vurderes projektet ikke at påvirke potentielle yngle- og rasteområder for spidssnudet frø. Idet arten ikke er fundet omkring projektområdet, vurderes det ansøgte ikke at kunne påvirke spidssnudet frø på individniveau.

Grøn kølleguldsmed har potentielle yngle- og rasteområder i og langs med større vandløb med en høj naturtilstand, hvori arten lever sit larvestadie. I Horsens Kommune er arten registreret i Gudenåen nedstrøms projektområdet. Idet den skyggede del af Gudenåen omkring projektområdet pga. manglende solindstråling ikke udgør et egnet yngleområde for grøn kølleguldsmed og idet at projektet ikke berører selve Gudenåen, kan det udelukkes, at det ansøgte vil påvirke grøn kølleguldsmed på individniveau eller påvirke artens yngle- og rasteområder.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag 4 – Lov om vandplanlægning

Horsens Kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen*, ved administration af øvrig lovgivning sikre, at miljømål udlagt ved lov om vandplanlægning* for de enkelte vandområder kan bibeholdes eller opnås, i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der kan derfor ikke meddeles tilladelse, hvis det planlagte projekt medfører, at et målsat vandområde ikke kan opnå eller bibeholde fastlagt miljømål.

Projektet berører Gudenåen, der indgår i gældende vandområdeplan 2021- 2027. I tabel 1 og 2 ses de fastlagte miljømål og kvalitetselementernes tilstand for den strækning af Gudenåen, der ligger umiddelbar nedstrøms projektområdet. Al data er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der er tale om nyeste data på området, der dog ikke er endeligt vedtaget endnu: [Genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027](#).

Bemærk at broen etableres over en restaureret Gudenå, hvor den strækning af Gudenåen, der ligger nedstrøms projektområdet, forlægges ind i projektområdet. Denne vurdering vedrører alene etablering af bro på tværs af Gudenåen og vedrører ikke forlægningen, der er behandlet i en separat vedtaget restaureringstilladelse.

Vandområde	Kvalitetselement	Miljømål
Gudenåen	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Tabel 1. Fastlagte miljømål for Gudenåen

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Gudenåen	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
	Fisk	Ukendt økologisk tilstand
	Planter (makrofytter)	Ringe økologisk tilstand
	Smådyr (benthiske invertebrater)	Høj økologisk tilstand
	Alger (fytobenthos)	God økologisk tilstand
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 2. Seneste tilstandsvurdering af Gudenåen

Kommunens vurdering

Kemiske tilstand

Idet der ikke tilføres miljøfremmede stoffer og det ansøgte i øvrigt ikke vurderes at frigive stoffer til Gudenåen, vurderes det planlagte projekt ikke at påvirke vandområdets kemi, og dermed vil det planlagte projekt have en neutral betydning for den kemiske tilstand og for tilstanden af nationalt specifikke stoffer.

Samlet økologisk tilstand

Idet det planlagte projekt etableres over Gudeåens vandfase og ikke påvirker den del af brinken, som står i kontakt med Gudenåen, kan det ansøgte ikke påvirke vandområdets samlede økologiske tilstand eller vandløbets enkelte kvalitetselementer.

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Forringe kvaliteten af nuværende kvalitetselementer med en god økologisk tilstand
- Hindre at kvalitetselementer inden for projektets vandområder ikke kan opnå god økologisk tilstand og høj kemisk tilstand.

Dermed er projektet i overensstemmelse med miljømål udlagt i vandområdeplan 2021-2027, jf. lov om vandplanlægning.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Bilag 5 – Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.

