


HORSENS VAND A/S
Alrøvej 11
8700 Horsens

Lovliggørelse af udledning af regnvand til Horsens Fjord via sandfang A499_1SR og udløb 499_1UR

Samn Forsyning har den 3. juli 2023 ansøgt om tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A499_1. Ansøgningen er indsendt på vegne af Horsens Vand A/S. Sandfang og udledning er etableret, hvorved nærværende afgørelse er en lovliggørelse af forholdene. Der er etableret forstørret sandfang, A499_SR inden udløb A499_1UR.



Figur 1: Opland A499_1 er markeret med rød linjeføring. Sandfangs A499_1SR er angivet med grøn markering. Udløb A499_1UR er angivet med blå markering. Udledningen sker til Horsens Fjord.

Horsens Kommune

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med at Samn Forsyning A/S har etableret regn- og spildevandsstik til nye og eksisterende ejendomme i kloakopland A499_1. Oplandet er status separatkloakeret, og nærværende ansøgning omhandler derfor et nyt udløb til regnvandet fra ejendommene i opland A499_1. Regnvandet udledes via forstørret sandfang, A499_1SR til Horsens Fjord via udløb A499_1UR.

Afgørelse

Horsens Kommune meddeler hermed en lovliggørende tilladelse til udledning af regnvand til Horsens Fjord fra kloakopland A499_1 via forstørret sandfang A499_1SR og udløb A499_1UR. Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven og kapitel 6 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato (tilladelsesdatoen).

Etablering

2. Der etableres et forstørret sandfang, på matr. nr. 59 Vær, Stensballe By som renser regnvandet ved lavt flow før udledning til Horsens Fjord.
3. Sandfanget dimensioneres og etableres med en opholdstid på mindst 2 minutter. Sandfanget skal kunne håndtere en regnhændelse som statistisk optræder 5 gange årligt.
4. Sandfanget skal have et volumen på min. 2,1 m³.
5. Det forstørrede sandfangs maksimale udløbstal, ved en 1-årshændelse (T=1) er 44 l/s.
6. Der må kun ledes regnvand fra kloakopland A499_1 (0,33 red. ha) til det forstørret sandfang A499_1SR.
7. Der skal ved afløb fra sandfang være etableret en anordning til regulering og afspærring, så sandfanget kan afspærres, og det forurenende vand opsamles i sandfanget ved forureningsuheld.

Drift

8. Sandfanget skal inspiceres 1 gang årligt. Frekvensen af tilsyn kan justeres ved behov efter aftale med miljømyndighed.
9. Det forstørrede sandfang skal oprensnes for sand og slam, når 50% af lagervolumen er fyldt op. Det optagede materiale fra sandfanget bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.
10. Afspærringsanordningen skal straks aktiveres, hvis der konstateres forhold i sandfanget eller oplandet hertil, der giver mistanke om en forurening af regnvandet.
11. Horsens Vand A/S er ansvarlige for vedligeholdelse og oprensning af det forstørrede sandfang.

Generelt


Horsens Kommune

12. Udløbet må ikke give anledning til erosion, slam og sandaflejringer ved bund og fjordens brinker.
13. Hvis udledningen efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører negative effekter i Horsens Fjord, kan tilsynsmyndigheden kræve at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Omfanget af foranstaltningerne afklares forudgående med myndigheden.
14. Funktionsfejl, uheld eller spild, der kan give en øget afledning (ud over det der er omfattet af denne tilladelse) af vand eller forurenende stoffer til recipienten, skal straks afhjælpes og forholdet indberettes til tilsynsmyndigheden.
15. Der må ikke være synlige spor af udledningen i Horsens Fjord.
16. Udledningen må ikke være til hinder for, at der kan ske målopfyldelse i Horsens Fjord.
17. Horsens Kommune skal orienteres når udløb og sandfang tages i brug. Sandfanget skal færdigmeldes til Horsens Kommune, Natur og Miljø, Team Spildevand, via nedenstående link:
[Færdigmelding – Regnvandsbassin](#)

Øvrige bemærkninger

Horsens Kommune gør desuden opmærksom på, at tilladelsen til enhver tid kan tilbagekaldes eller kræves revideret såfremt de fastsatte vilkår anses for utilstrækkelige eller vurderes at være til hinder for den generelle miljøbeskyttelse i området.

Udledningsskema



Figur 2: Opland A499_1 er markeret med rød linjeføring. Sandfangs A499_1SR er markeret med grøn markering. Udløb A499_1UR er markeret med blåmarkering. Udledningen sker til Horsens Fjord.

Horsens Kommune

Udledning via A4991UR:

<u>Udløbsnummer:</u>	A499_1UR
<u>Udløbskoordinater:</u>	X: 556578.9300 Y: 6191392.3000
<u>Oplandsareal</u> -Totalt: -Reduceret:	0,82 ha 0,33 ha
<u>Sandfangplacering (mat. nr.):</u>	59 Vær, Stensballe By
<u>Sandfangnummer:</u>	A499_1SR
<u>Sandfangsvolumen (forsinkelse):</u>	2,1 m ³
<u>Sandfangsafløb:</u>	Afløb
<u>Recipient:</u> -Primær (DK Vandområde ID)	Horsens Fjord (128)
<u>Recipientmålsætning:</u> -Horsens Fjord	God økologisk tilstand og God kemisk tilstand
<u>Recipienttilstand:</u> -Horsens Fjord	Dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand
<u>Rensning:</u>	Forstørret sandfang

Tabel 1: Udledningsskema for udløb

Projektbeskrivelse

Ansøgning

Samn Forsyning Aps ansøger på vegne af Horsens Vand A/S om tilladelse til udledning af separat regnvand til Horsens Fjord fra opland A499_1.

Opland A499_1 har tidligere været en del af opland A499, men grundet en udmatrikulering har Samn Forsyning etableret regn- og spildevandsstik til tre nye matrikler, Stensballe Strandvej 40A-40C samt etableret regnvandsstik til eksisterende ejendomme, Stensballe Strandvej 40, 42A, 42B og 42D. Horsens Kommune har ved tillæg 89 til Horsens Kommunes spildevandsplan 2012-2015, efter ansøgning fra Samn Forsyning Aps, oprettet opland A499_1. Nærværende ansøgning omfatter udledningen af separat regnvand fra opland A499_1, via forstørret sandfang A499_1SR til udløb A499_1UR.

Regnvandet fra de eksisterende matrikler, det vil sige Stensballe Strandvej 40, 42A, 42B og 42D, 8700 Horsens har før etablering af udløb A499_1UR ledt regnvandet ud i fjorden på uautoriseret vis, via grøfter, det vil sige Samn Forsyningen ikke har haft et kontrolleret udløb her fra.

Sandfanget, A499_1SR er dimensioneret efter Horsens Kommunes krav til forstørret sandfang. Sandfanget dimensioneres ud fra det totale befæstede areal der er tilsluttet udløbet, samt til $T=0,2$. Opholdstiden for regnvandet i sandfanget er på 2 minutter i sandfanget for 90% af den regn der falder i løbet af et år. Ved en hændelse svarende til $T=1$ er der en opholdstid på 1 minut i sandfanget, hvor der stadig bliver bundfældet en væsentlig del af sandet.

Sandfanget har en volumen på 2,1 m³. Det forstørrede sandfangs maksimale udløbstal, ved en 1-årshændelse er 44 l/s.

Horsens Kommune

De befæstede overfladearealer der tilsluttes sandfanget er tagarealer og indkørsler. Der tilsluttes ikke vejarealer, da det er grusveje uden vejriste.

Der er indgået frivillige aftaler om placering af ledningen på matrikel 13dy, Vær, Stensballe By og 13dz Vær, Stensballe By. Naturstyrelsen har meddelt tilladelse til placering af ledninger, sandfang og udløb på matrikel 59, Vær, Stensballe By.

Recipienter

Regnvand fra udløb A499_1 udledes via udløb A499_1UR til Horsens Fjord. Vandområdet Horsens Fjord, Indre betragtes derfor både som primær samt slutrecipient.

Horsens Fjord, Indre er jf. Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn er målsat med god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Horsens Fjord, Indre af kategorien kystvand, har DK vandområde ID: 128 og er naturlig i sin udformning jf. vandplandata. Horsens Fjord, Indre har et samlet areal på 45,6 km²

I tabel 2 fremgår tilstandsvurderingerne for Horsens Fjord, Indre.

Tilstandsvurdering - Horsens Fjord, Indre – 128

Kvalitetslementer

Økologisk tilstand	Dårlig Økologisk tilstand
<i>Fytoplankton</i>	<i>Ringe</i>
<i>Rodfæstede planter</i>	<i>Dårlig</i>
<i>Bentiske invertebrater</i>	<i>Moderat</i>
<i>Vandet klarhed</i>	<i>Ikke anvendelig</i>
<i>Iltforhold</i>	<i>Ikke anvendelig</i>
<i>Nationalt specifikke stoffer</i>	<i>Ikke-god</i>
Kemiske tilstand	Ikke-god kemisk tilstand

Tabel 2: Tilstandsvurderingerne jf. vandområdeplan 2021-2027 for Horsens Fjord, indre

Tilsyn

Miljøstyrelsen har tilsyn med udledningen.

Horsens Kommunes vurdering

Udledningen af separat regnvand via udløb A499_1UR sker til Horsens Fjord, Indre som er udpeget kystvandområde jf. vandområdeplaner 2021-2027.

Horsens Fjord

Kystvandområdet Horsens Fjord, Indre betragtes efter Horsens Kommunes vurdering, som såvel primær recipient såvel som slutrecipient i nærværende udledningstilladelse. Kystvandområdet har DK Vandområde ID: 128, karakteriseret som en naturlig forekomst, typologien er fastlagt til *fjord* og vandområdet har en samlet udstrækning på 45,6 km².

Hydraulisk påvirkning

Horsens Fjord, Indre anses som værende en robust recipient grundet den store størrelse og udstrækning i forhold til oplandstørrelse og til ledte vandmængde. Det er Horsens Kommunes vurdering at udledning af separat regnvand fra et kloakopland med et reduceret areal på 0,33 ha ikke vil medføre en påvirkning på de hydrauliske forhold i fjorden.

Påvirkning med næringsstoffer

Regnvandet fra før nærværende løsning blev etableret, endte overfladevandet på uautoriseret vis via grøfter i Horsens Fjord fra de eksisterende ejendomme, Stensballe Strandvej 40, 42A, 42B og 42D, 8700 Horsens. Udstykningen af tre nye matrikler, hhv. Stensballe Strandvej 40A, 40B og 40C, 8700 Horsens, har medført en yderligere befæstelse som ikke tidligere har afledt regnvand til fjorden.

Horsens Kommune

Det gennemsnitlige volumen pr. år, er beregnet teoretisk ud fra årsmiddelnedbøren på 743 mm/år, og et gennemsnit på 250 regnhændelser pr. år samt et initialtab på 0,6 mm og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9.

250 regnhændelser * 0,6 mm = 150 mm/år i initialtab
743 mm/år – 150 mm/år = 593 mm/år = 5930 m³/år/red. ha

Den årlige udledningsmængde af regnvand (6000 m³/red. ha) kombineret med stofkoncentrationerne af COD (0,05 kg/m³), kvælstof (0,002 kg/m³) og fosfor (0,0003 kg/m³) fra de befæstede arealer vil således bidrage med:

	Vand [m ³]	COD [kg]	N [kg]	P [kg]
A499_1UR	1962	108	4	1
Forventet rensesgrad	1962	10 %	10 %	10 %
Samlet udledning	1962	97,2	3,6	0,9

Tabel 3: Samlede forventede udledte vandmængde, COD, N og P pr år

Udløbet er et nyt udløb, og tidligere forhold var uautoriseret, hvorfra det ikke er muligt at se på de direkte ændringerne af udledte mængder og næringsstoffer i udløbspunktet. Tidligere er regnvand fra eksisterende bebyggelse endt i fjorden. Området hvor der nu er udstykket tre nye grunde, var tidligere et grønt areal tilhørende Stensballe Strandvej 40, 8700 Horsens. Udstykningen af tre nye matrikler, hhv. Stensballe Strandvej 40A, 40B og 40C, 8700 Horsens, har medført en yderligere befæstelse som ikke tidligere har afledt regnvand til fjorden. Hertil bemærker Horsens Kommune, at det grønne areal, har et terræn fald på 4-8 højdemeter, og det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at store dele af regnvandet der er faldet på dette areal, ved især større regnhændelser, er endt i fjorden, da nedsivningen på det omtalte areal må forventes at være minimal grundet terrænforholdene.

Det forstørret sandfang vurderes at have en rensesgrad på 10 %, og derfor medføre det en reduktion af udledning af næringsstoffer i forhold til tidligere, da den tidligere udledningen er sket på uautoriseret vis og der i denne sammenhæng ikke kan forventes en rensning inden udløb. Det er derudover Horsens Kommunes vurdering, at Horsens Fjord er en robust recipient.

På baggrund af ovenstående er det Horsens Kommunes vurdering, at nærværende udledningstilladelse vil medføre en mindre reduktion af næringsstof udledningen til Horsens Fjord.

Sammenfattende vurdering

Det er Horsens Kommunes samlede vurdering, at udledning af regnvand fra opland A499_1 vis udløb A499_1UR gennem sandfang A499_1SR ikke vil være til hindre for målopfyldelse for såvel god økologisk og god kemisk tilstand for Horsens Fjord, Indre.

Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

Horsens Kommune

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 3,4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside [hér](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskudne karakter at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikgoldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikgoldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Grøn kølle-goldsmed har potentielle yngle- og rasteområder langs med større vandløb med en høj naturtilstand, hvori arten lever sit larvestadie. I Horsens Kommune er arten kun registreret ved Gudenåen i den nordlige del af kommunen. Der sker ingen påvirkning af større vandløb i forbindelse med det ansøgte.

Horsens Kommune

Markfirben har potentielle yngle- og rasteområder i lysåbne områder med spredt vegetation, der indeholder sydvendte skråninger med bar jord, sand eller solbeskinnede stendiger. I Horsens Kommune er arten kun registreret nord for Østbirk og Brædstrup. Der sker ingen påvirkninger af områder med disse kvaliteter i forbindelse med det ansøgte.

Strandtudse har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller med lav vandstand. Som oftest temporære vandhuller eller vandhuller med nøgne kanter opstået i forbindelse med grusgravning. Arten er desuden salttolerant til et vist niveau og kan yngle i saltvand. I Horsens Kommune er arten kun registreret på Endelave og i forbindelse med en gammel grusgrav i nærheden af Nim. Der sker ingen påvirkninger i områder med grusgrave eller strand i forbindelse med det ansøgte.

Springfrø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. I Horsens Kommune er arten kun registreret på Endelave. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer på Endelave i forbindelse med det ansøgte.

Løgfrø har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller og søer i områder med løs og sandet jord, hvor den kan grave sig ned i huller om dagen og over vinteren. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for Grædstrup nær Silkeborg Kommune. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i områder med løs og sandet jord i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Beskyttet natur

Der er ikke naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 inden for en radius af 25 meter fra sandfang eller udløb.

Strandbeskyttelseslinje

Dele af projektområder er beliggende inde for et område omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Horsens Vand har d. 17. april 2023 modtaget dispensation til anlægsarbejder i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsudledning inden for strandbeskyttelseslinjen fra Kystdirektoratet.

Grundvand

Kloakopland A499_1, sandfang A499_1SR og udløb A499_1UR er beliggende udenfor et område med drikkevandsinteresser, samt uden for boringsnære beskyttelsesområder, samt indvindingsopland til vandværker. Gennemførelse af de aktiviteter der er beskrevet i nærværende udledningstilladelse, vurderes ikke at være i strid med gældende vandforsyningsplan og indsatsplaner.

Fortidsminder og arkæologi

Området omfattet af tillægget er beliggende inden for fortid fortidsmindebeskyttelseslinjer. Horsens Museum er hørt i sagen og har den 07. januar 2026 fremsendt at de ikke har bemærkninger til projektet.

Øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af regnvand fra kloakopland A499_1, via udløb A499_1UR gennem sandfang A499_1SR. Der er således ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, f.eks. efter planloven, byggeloven eller vejloven.

Klagevejledning

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Embedslægeinstitutionen og enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99 og § 100.

Afgørelsen offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside d. 25. marts 2026. Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber 22. april 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <http://naevneneshus.dk/>. Du indsender en klage ved at følge linket på forsiden, hvorefter du vil blive guidet igennem klageforløbet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb blive givet ansøger besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

En eventuel klage over tilladelsen har jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Med venlig hilsen

Trine Kvist Vogensen

Sagsbehandler, Biolog

Telefon direkte: 76 29 25 68

Mail: tkvo@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.
Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopi til:

Styrelsen for patientsikkerhed
Danmarks Naturfredningsforening
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Fiskeristyrelsen
Horsens Museum

trvest@stps.dk
dn@dn.dk
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mail@dkfisk.dk
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
inspektoraratoest@fiskeristyrelsen.dk
horsensmuseum@horsens.dk

***Referenceliste**

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 af lov om miljøbeskyttelse

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer