

Møllegade og Smedegade ApS
Jernbanegade 15
8740 Brædstrup

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Smedegade 86, 8700 Horsens

I forbindelse med renovering og ombygning på Smedegade 86, 8700 Horsens, matr.nr. 10a, Horsens Bygrunde, er der ansøgt om tilladelse til tilslutning af regnvand fra matriklen, da befæstelsesgraden overskrides og regnvand derfor skal forsinkes, før tilslutning til regnvandsledningen, der løber langs matriklens skel mellem Smedegade og Møllegade. Forsinkelsesbassinet etableres som et underjordisk rør bassin.

CS Consult har på vegne af Møllegade og Smedegade ApS den 12. maj 2025 søgt om tilladelse til tilslutning af regnvand for Smedegade 86, 8700 Horsens.



Figur 1: Smedegade 86, 8700 Horsens er markeret med rød linje. Forsinkelsesbassin er markeret med blå skraver.

Matr.nr. 10a, Horsens Bygrunde, er omfattet af Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012-2015, hvor matriklen er en del af det separatkloakeret opland A47_1, hvor den

maksimal befastelsesgrad er fastsat til 50 %.

Matriklen har samlet et areal på 900 m². Det tilladelige afløbstal for matriklen er på den baggrund beregnet til 5,4 l/s. $((900 \text{ m}^2 \times 0,50) / 10.000) \times 120 \text{ l/s/red. ha}$. Det tilladelige afløbstal skal overholdes for at sikre kloaksystemet mod, at der ledes for store mængder regnvand til, da det kan medføre overbelastning af regnvandsledning og det nedstrøms liggende kloaksystem.

Der udledes 1,2 l/s til den offentlige kloak/regnvandsledning i Smedegade, hvilket betyder, at der regnes med en afskærende ledningskapacitet på 4,2 l/s fra forsinkelsesbassinet

For at overholde det tilladelige afløbstal, og på baggrund af ovennævnte etableres der intern forsinkelse på 10 m³.

Afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse til tilslutning af regnvand fra Smedegade 86, 8700 Horsens, matr.nr. 10a, Horsens Bygrunde, til regnvandsledningen.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven* og kapitel 5 i Spildevandsbekendtgørelsen*. Følgende vilkår skal overholdes:

Vilkår:

1. Regnvand skal afledes som beskrevet i nærværende tilladelse, herunder vilkår.
2. Afledning af regnvand fra matriklen til kloaksystemet skal ske via en vandbremse, der neddrøler til en maksimal afledning på 4,2 l/s, da der afledes 1,2 l/s uforsinket til den offentlige regnvandsledning i Smedegade. Ved at neddrøle regnvand fra den resterende del af matriklen til 4,2 l/s sikres det, at det tilladelige afløbstal for matriklen på 5,4 l/s overholdes.
3. Der skal i forbindelse med renoveringen/ombygningen etableres et internt forsinkelsesvolumen på minimum 10 m³, før regnvand ledes til regnvandsledningen mellem Smedegade og Møllegade.
4. Der skal etableres sandfang, før regnvand fra byggeriet ledes til det interne forsinkelsesbassin.
5. Sandfang skal oprensnes efter behov, dog minimum en gang om året. Det oprensede materiale skal bortskaffes i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 19.
6. Afledning til det offentlige kloaksystem må ikke finde sted, før intern forsinkelse er etableret og dokumenteret.
7. Færdigmelding af kloaksystem og intern forsinkelse skal ske via Horsens Kommunes hjemmeside:
<https://indberetning.horsens.dk/horsens/Login/LoginFederated?returnUrl=/horsens/Opret/200ca3ddabffe> og påføres sagsnr. 06.01.15-K08-301-24
8. Sammen med færdigmeldingen skal indsendes en "som udført" kloakplan med angivelse af størrelse og placering af forsinkelsesbassin samt angivelse vandbremsens kapacitet og placering. Det skal ligeledes fremgå af kloakplanen, hvor tag- og overfladevand fra matr.nr. 10a, Horsens Bygrunde, tilsluttes regnvandsledningen.

Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er etableret inden 3 år fra tilladelsesdatoen.

Efter denne dato skal der, ved fortsat ønske om tilslutning af regnvand fra Smedegade 86, 8700 Horsens, til regnvandsledningen, ansøges om tilladelse til tilslutning på ny.

Miljøtekniske redegørelse

Projektbeskrivelse

Af ansøgning og dialog med ansøger fremgår der følgende:

I forbindelse med renovering og ombygning af Smedegade 86, 8700 Horsens, kan det konstateres, at der overbefæstes. Der udføres separatkloakering inde på grunden.

Det samlede areal, som afleder til regnvandssystemet er 900 m², hvoraf de 103 m² afleder uforsinket via tagnedløb til den offentlige regnvandsledning i Smedegade.

Den interne forsinkelse fordeles således:

- Der etableres et underjordisk rørbassin med et samlet volumen på 10 m³, som benyttes som internt forsinkelsesbassin. Rørbassinet etableres som et ø1000 rør på 13m.
- Opstrøms rørbassinet etableres 2 x ø325 sandfangsbrønde.
- Nedstrøms rørbassinet etableres en vandbremse, så der maksimalt udledes 4,2 l/s til den eksisterende regnvandsledning mellem Smedegade og Møllegade.

Horsens Kommune har tilsyn med tilslutningen.

Bygherre ønsker at etablere det interne forsinkelse som et underjordisk rørbassin. Nedsivningsevnen er ikke medregnet i forbindelse med dimensioneringen.

Denne tilladelse skal betragtes som adskilt fra den udledningstilladelse, som forsyningsselskabet har pligt til at indhente.

Horsens Kommune, Team Spildevand vurderer, at denne tilladelse ikke er til hinder for, at forsyningsselskabet kan overholde deres udledningstilladelse, da der er stillet krav om maksimal befæstelsesgrad ud fra regnvandsledningens kapacitet. Således er Spildevandsbekendtgørelsens* § 14 stk. 2 overholdt.

Øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til tilslutning af regnvand til kloaksystemet fra matr.nr. 10a, Horsens Bygrunde på adressen Smedegade 86, 8700 Horsens.

Der er således ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, f.eks. efter Planloven*, Byggeloven* eller Vejloven*.

VVM-screening

Horsens Kommune vurderer, at der ikke skal foretages en screening af projektet efter miljøvurderingslovens* § 19, som omfatter etablering af 10 m³ forsinkelsesvolumen til intern forsinkelse af regnvand. Projektet er ikke omfattet af Miljøvurderingslovens* bilag 1, og det er vurderet, at projektet heller ikke er omfattet af lovens bilag 2 pkt. 10, da et forsinkelsesbassin til forsinkelse af regnvand fra en enkelt matrikel ikke betragtes som infrastruktur.

Museumsloven

Fortidsminder er beskyttet af kapitel 8 i museumsloven. Findes der under jordarbejde spor efter fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet.

Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Horsens jf. museumslovens § 27 stk. 2. Museum Horsens: 7629 2350 eller horsensmuseum@horsens.dk

Klagevejledning

Efter Miljøbeskyttelseslovens* § 91 og § 98 kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Embedslægeinstitutionen og enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99 og § 100.

Afgørelsen offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside den 16. september 2025. Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens* § 93 og udløber den 14. oktober 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <http://naevneneshus.dk/>. Du indsender en klage ved at følge linket på forsiden, hvorefter du vil blive guidet igennem klageforløbet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge

klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget, jf. § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb blive givet ansøger besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

En eventuel klage over tilladelsen har jf. Miljøbeskyttelseslovens* § 96 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen, jf. Miljøbeskyttelseslovens* § 101, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Med venlig hilsen

Anne-Sofie Ryom Thorgaard

Ingeniør

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmaessige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Referenceliste*

Miljøbeskyttelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025 om spildevand og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Planloven

Lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024 af lov om planlægning

Byggeloven

Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, Bekendtgørelse af byggeloven

Vejloven

Lovbekendtgørelse nr. 435 af 24. april 2024, Bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v.

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Falstersvej 10
8940 Randers SV
E-mail: trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5
7182 Bredsten
E-mail: oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
Nordensvej 3
7000 Fredericia
E-mail: mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vormstrupvej 2
7540 Haderup
E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Fiskeristyrelsen
N.A. Christensensvej 40
7900 Nykøbing
E-Mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Horsens Museum
Sundvej 1A
8700 Horsens
Email: horsensmuseum@horsens.dk