

Copenhagen Energy A/S
Bag Elefanterne 1
1799 København V

Screeningsafgørelse, Opførelse af batteripark/anlæg er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Horsens Kommune har den 30. januar. 2024 modtaget en ansøgning fra Copenhagen Energy A/S CVR nr. 41529733, beliggende på Hattingvej, matr.nr. 26c, Hatting By, Hatting.

Ansøgningen er indgivet i henhold til miljøvurderingslovens*§ 18. Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3 A i miljøvurderingsloven.

Før det ansøgte projekt kan gennemføres, skal myndigheden jf. miljøvurderingslovens § 16 skriftligt have meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Horsens Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke kan påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens §21.

Screeningsafgørelsen er **ikke** en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og supplerende oplysninger hertil dateret den 20. marts 2024 og på baggrund af miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Find os


www.horsens.dk

Kontakt os

76292929

Følg os

 facebook.com/endelafflokken

 linkedin.com/company/horsens-kommune

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. jf. miljøvurderingslovens § 39.

Begrundelse for afgørelsen

Horsens Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende:

- At det terrænnære grundvand er 1-2 meter under terræn i en våd vintersituation, og derfor udgør grundvand sandsynligvis ikke en risiko.
- At gældende støjgrænser og regulativer overholdes.
- At gældende grænseværdier for støv og støj overholdes, forventes ikke væsentlig negativ påvirkning.

I vurderingen af det ansøgte er der i øvrigt lagt vægt på, at projektet er af begrænset karakter og at projektet kan indplaceres som en naturlig del af det omkringliggende landskab og i øvrigt ikke er i konflikt med natur- og miljøbeskyttelsesinteresser i det åbne land.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, eller fredede-, rødlistede- og bilag IV arter negativt. Der vurderes ikke at ske negative tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften, grundvandet eller øvrige våde recipienter.

Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Desuden

At Museum Horsens har foretaget arkivalsk kontrol af arealet. Museets vurdering er, at der vil være risiko for at påtræffe skjulte, jordfaste fortidsminder ved anlægs- og jordarbejde på arealet, da der i området er mange kendte fortidsminder, primært bebyggelse fra jernalderen. Museet vurderer på baggrund af den arkivalske kontrol, at det er nødvendigt at foretage en forundersøgelse efter museumslovens § 25-27 for at give en udtalelse om væsentlige fortidsminder på arealet, hvor der foretages jordarbejde. Ved at få foretaget en forundersøgelse, kan man på forhånd få afklaret, om der er fortidsminder på arealet. Ved større forundersøgelser (planareal over 5000 m²) afholdes udgiften af bygherren. Igangsættelse af en forundersøgelse forudsætter altid bygherres accept. Formålet med forundersøgelsen er at skabe overblik over eventuelle væsentlige fortidsminder på arealet. Dette giver bygherre mulighed for at tilrettelægge sit anlægsarbejde, så udgifter til større arkæologiske udgravninger undgås eller mindskes. Desuden mindskes risikoen for forsinkelse eller standsning af byggeriet. En forundersøgelse er desuden en forudsætning for at opnå tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til en eventuel udgravning.

Kontakt Museum Horsens for afklaring herom.

Faktiske oplysninger

Projektområdet/det ansøgte fremgår af kort herunder.



Figurtekst: Luftfoto af projektområdet

Beskrivelse af projektet

Projektområdet udgør cirka 0,76 hektar (7600m²) og er beliggende på 26c Hatting, Hatting By. Projektområdet er beliggende på den østlige side af den eksisterende transformation Hatting. Længere mod øst ligger østjyske motorvej hvorfra projektet holder en 150 meters afstand ved at respektere den transportkorridor som omkranser motorvejen.

Projektområdet er velegnet til at batterianlæg, da et batterianlæg vil fremstå ensartet sammen med den tilstødende eksisterende transformerstation. Dertil er transformerstationen punktet hvor batterianlægget skal kobles på det offentlige elnet, hvilket sikrer den kortest mulige og dermed mindst samfundsmæssigt hensigtsmæssige kabelrute. Der er plads til et batterianlæg på den eksisterende transformer og Copenhagen Energy har indgået aftale med KONSTANT om tilslutning af batterianlægget.

Østsiden af transformerstationen er det eneste areal rundt om transformerstationen som ikke enten afdækkes af beskyttelseslinje rundt om gravhøj (vest) eller gennemskæres af eksisterende kabler og fremtidige udvidelsesplaner for transformerstationen (nord). Placeringen af batterianlægget på østsiden af transformerstationen af afstemt med Energinet og KONSTANT.

Høring

Horsens Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører myndigheder, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkning på miljøet. Horsens Kommune har derfor alene foretaget høring hos relevante fagligheder internt i Horsens Kommune.

Klagevejledning

Afgørelsen om, at Horsens Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af projektet kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som behandler sagen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages af adressaten og enhver, der må antages at have en retlig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er offentliggjort.

Afgørelsen offentliggøres den **23. april 2024** på kommunens hjemmeside.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Orientering om klage

Hvis Horsens Kommune får besked fra Klageportalen, eller direkte fra en klager, der er fritaget for klage digitalt via klageportalen, om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen ansøger. Herudover orienterer Horsens Kommune ikke ansøger.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Anders Houmann Blok
Byggesagsbehandler